


気体廃棄設備

室内給排気

第1廃棄物処理所を誤って休業モードへ変更

- ①室内排気ファン停止
- ②室内給気ファン停止



焼却設備

③焼却炉の排気ブローワー停止



④燃烧空気用送風機停止



⑤燃料（灯油）供給停止

安全燃焼
インターロック

安全燃焼インターロック作動までの流れ

